ΕΠΙΠΕΔΟ 3



ΕΠΙΠΕΔΟ 2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΑΡΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200Χ60mm

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΣΕ ΣΧΑΡΑ (ΕΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ) Ή ΚΑΡΦΩΤΟ Η' ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ DUROFLEX, ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΧΑΡΑ (ΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ) Η' ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ CONDUR

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΥΠΟΥ RJ45 UNSCREENED category 5

ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΥΠΟΥ RJ45 UNSCREENED category 5 ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ UTP 4" CAT6
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΕΥΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ & DATA No.1 (ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4)

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ & DATA ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ UTP category 6 UNSHIELDED
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΕΥΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΩΝ

ΚΑΤΩ: 01- 35Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (3U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-3 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE - DATA (2U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 02- 36Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (3U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-3 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE - DATA (2U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 03- 37Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (3U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-3 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE - DATA (2U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 04- 38Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (3U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-3 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE - DATA (2U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 05- 39Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (3U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-3 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE - DATA (2U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 06- 40Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (3U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-3 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE - DATA (2U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 07- 41Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (3U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-3 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE - DATA (2U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 08- 42Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (3U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-3 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE - DATA (2U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 09- 43Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (3U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-3 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE - DATA (2U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 10- 44Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (3U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-3 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE - DATA (2U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 11- 45Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (3U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-3 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE - DATA (2U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 12- 46Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (3U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-3 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE - DATA (2U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 13- 47Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (3U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-3 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE - DATA (2U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 14- 48Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (3U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-3 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE - DATA (2U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 15- 49Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (3U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
-3 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE - DATA (2U)
-6 WIRE MANAGER (6U)
-1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 16- 50Ω

-5 ΟΡΟΘΕΣΙΑ ΤΥΠΟΥ 0C 110 ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΝΟΥ VOICE (5U)
-10 ΟΡΟΘΕΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ 0C 110 ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (10U)
-4 ΟΡΟΘΕΣΙΕΣ ΤΥΠΟΥ 0C 110 ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ DATA (4U)
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (2U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Κ.Τ. (1U)
-22 WIRE MANAGER (22U)
-2 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (2U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (16U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ: 17- 51Ω

-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΜΕ 24 ΣΥΝΔΕΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 24 ΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΝΟΥ DATA (1U)
-1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΜΕ 24 ΣΥΝΔΕΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΝΟΥ DATA (1U)
-1 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΜΕ 24 ΣΥΝΔΕΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΝΟΥ DATA (1U)
-3 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΩΝ ΜΕ 24 ΣΥΝΔΕΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (3U)
-2 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (2U)
-1 PATCH PANEL 19IN 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Κ.Τ. (1U)
-19 WIRE MANAGER (19U)
-2 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (2U)
-ΕΝΕΡΓΕΙΑ (19U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1	18-09-2009	ΜΤΑ	ΓΠΟ	ΔΚ	ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ
ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ :



ΕΡΓΟ :
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΡΓΩΝ
ΛΔΚ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α.Ε.
ΟΔ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 3, 110 61, ΑΘΗΝΑ/ΤΗΛ. (01) 8230800 - FAX (01) 8217820

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ : ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3/4

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/DATA

κάτοχος σχεδ.	ΔΗΕ/754	μονάς	ΑΟ ΚΛΙΜΑΚΑ — — —
ΜΕΛΕΤΗ : ΓΑΛ	ημερομ. 03.04.00	υπογρ.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ : ΤΠ	ημερομ. 07.04.00	υπογρ.	υπογρ.	κάτοχος σχεδ.	αριθμός	ανάθεσης
ΕΛΕΓΧΟΣ : ΓΑΛ	ημερομ. 10.04.00	υπογρ.	ΤΡ	903	01

ΕΓΚΡΙΣΗ

Υπογραφή

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

COPYRIGHT OF LDK CONSULTANTS Ltd.

FILE: DHE_754_903-01_TD_TILEFWNA-DATA