ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΜΠΟΥΤΟΝ) ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ(CONTROL MODULE)
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ(ISOLATOR MODULE) ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ(MONITOR MODULE) ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
- ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕ ΦΛΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
- ΣΕΙΡΗΝΑ ΠΡΟΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ)
- ΣΕΙΡΗΝΑ ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ)
- ΚΟΜΒΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟ-ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ)
- ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ"STOP" ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
- ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(DAMPER) ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ (Α) ΤΗΣ ΚΚΜ-13 — ΚΚΜ-13(Α)
- ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(DAMPER) ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ (Π) ΤΗΣ ΚΚΜ-13 — ΚΚΜ-13(Π)
- ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(DAMPER) ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ - 8 — ΑΝ-8
- ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(DAMPER) ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΛΗΨΗΣ ΝΟΠΟΥ ΑΕΡΑ (Ν) ΤΗΣ ΚΚΜ-5 — ΚΚΜ-5(Ν)
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ CYY 3X1.5mm²
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NYM 3X1.5mm²
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NYM 4X1.5mm²
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NYM 2X1.5mm²
- ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΣΕ ΣΧΑΡΑ (ΕΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ) Ή ΚΑΡΦΩΤΟ Η'ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ DUROFLEX ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ — Υ
- ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΧΟΝΕΥΤΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ DUROFLEX — ΧΠΟ
- ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ CONDUR Ή ΣΕ ΣΧΑΡΑ (ΕΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ) — ΕΤ
- ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΣΕ ΣΧΑΡΑ (ΕΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ) Ε ΣΩΛΗΝΑ CONDUR — ΕΟ
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΥΡΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ — Δ
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΥΡΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΟ ΤΟΙΧΟ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ — Δ
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ) - ΒΡΟΧΟΥ 1 No 1. — ΤΠΠ-1.2
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΟΗΣ(FLOW SWITCH) — FS

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΧΑΡΩΝ ΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΣΧΕΔΙΩΝ "ΤΗΛΕΦΩΝΑ,ΡΟΛΟΓΙΑ"
2. ΤΑ MONITOR, ΤΑ CONTROL & ΤΑ ISOLATOR MODULES ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ & ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΙΜΗ). Η ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΧΟΝΕΥΤΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΙΜΗ.

ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑ–103

ΠΑ/ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑ–102

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΧΩΡΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (ΥΠΟΓΕΙΟ)

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ
1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ	
0.1.6	ΑΡΧΕΙΟ – ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ
2. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	
0.2.1-1	ΧΩΡΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
0.2.1-2	ΧΩΡΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
0.2.1-3	ΧΩΡΟΣ ΚΑΜΜΑΝΩ ΤΑΞΗΣ
0.2.1-4	ΧΩΡΟΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΞΗΣ
0.2.1-(5-6)	ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΑΣΥΜΜΑΤΙΣΤΩΝ
0.2.1-7	ΧΩΡΟΣ Η/Ζ
0.2.2-1	ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
0.2.2-2	ΧΩΡΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
0.2.2-(3-4)	ΧΩΡΟΣ Η/Μ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ 140 Θ.)
0.2.2-5	ΧΩΡΟΣ Η/Μ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ)
0.2.2-6	ΧΩΡΟΣ Η/Μ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ 400 Θ.)
0.2.2-7	ΧΩΡΟΣ Η/Μ
0.2.2-8	ΧΩΡΟΣ Η/Μ
0.2.2-9	ΧΩΡΟΣ Η/Μ
0.2.2-10	ΣΗΡΑΓΓΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
0.2.3	ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
0.2.3-1	ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
0.2.4	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
7. ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	
0.7.1-(1-2)	ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ 200/400 ΘΕΣΕΩΝ
0.7.2-(1-2)	ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ 140 ΘΕΣΕΩΝ
0.7.3	ΧΩΡΟΣ ΣΥΜΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΜΦΙΘ.

Α/Α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ
8. ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΟ	
0.8.1-(1-2)	ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
0.8.2	ΑΙΘΟΥΣΑ Η/Υ
0.8.4-1	ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧ. ΚΑΙ ΣΥΛΛ. ΥΛΙΚΟΥ
0.8.4-(2-3)	ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧ. ΚΑΙ ΣΥΛΛ. ΥΛΙΚΟΥ
16. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	
0.16.1	ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟ
0.16.2-(1-2)	ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
0.16.3-(1-2)	ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
0.16.4-(1-2)	ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
0.16.5	ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
17. ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΝΗΣ	
0.17.2-(1-4)	ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ
0.17.1-(1-2)	ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
0.17.2-(1-2)	ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ
0.17.3-(1-4)	WC ΑΝΑΠΗΡΟΥ
0.17.4-(1-2)	ΧΩΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
0.17.5	WC ΚΑΙ ΟΥΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
18. ΧΩΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	
0.18.(1-11)	ΧΩΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
0.18.4-(1-2)	ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
19. ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ	
0.19.1-(1-3)	ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΘ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΠΕΡΕΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΛΕΙΔΑ:



ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ
Συνεργάτες και Αναπτύξη και Σχεδίαση Α.Ε.
Ν. Ιωνία Μαγνησίας 4&5 - Ag. Παρασκευή, 153 42, Αθήνα-Τκλ, (21) 0210603-74 FAX (21) 0210675
e-mail: doxiadis@otenet.gr
ΛΔΚ ΛΔΚ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο. Ολυμπιακών 7, 115 41, Αθήνα-Τκλ (30) 2610800 - FAX (30) 2617601

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 0 (υπογειο)–ΤΜΗΜΑ Α

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

αριθμός φακ.	ΔΗΕ/754	μεγέθ.	Α0	ΚΛΙΜΑΚΑ	1 : 100
ΜΕΛΕΤΗ:	ΚΘ 03.04.00	στάμπα		ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΤΒ 07.04.00	στάμπα		ΠΑ 101 0	
ΕΛΕΓΧΟΣ:	ΓΑΜ 10.04.00	στάμπα			

ΕΓΚΡΙΣΗ

Υπογραφη

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

COPYRIGHT OF LDK CONSULTANTS Ltd