

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΣΚ 200X60mm — ΣΧΑΡΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200X60mm

Ψ — ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΣΕ ΣΧΑΡΑ (ΕΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ) 'Η ΚΑΡΦΩΤΟ Η' ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ DUROFLEX, ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ

Κ — ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΚΟΙΝΟ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΟ — ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΧΑΡΑ (ΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ) Η' ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ CONDUR

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΥΠΟΥ RJ45 UNSCREENED category 5

ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΥΠΟΥ RJ45 UNSCREENED category 5 ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ

ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ UTP 4" CAT6
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΕΥΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

TKTD–4.1 — ΤΟΠΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ & DATA No.1 (ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4)

ΚΑΛΩΔΙΟΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ & DATA ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ UTP category 6 UNSHIELDED
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΖΕΥΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΩΝ

T.K.T.D. 0.1– 25U

- –1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (2U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (2U)
- –6 WIRE MANAGER (6U)
- –1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
- –ΕΦΕΔΡΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

T.K.T.D. 0.2– 25U

- –1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (2U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (2U)
- –6 WIRE MANAGER (6U)
- –1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
- –ΕΦΕΔΡΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

T.K.T.D. 0.3– 25U

- –1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (1U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (2U)
- –5 WIRE MANAGER (5U)
- –1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
- –ΕΦΕΔΡΕΙΑ (3U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

T.K.T.D. 2.1– 42U

- –1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –8 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (8U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –12 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (12U)
- –11 WIRE MANAGER (11U)
- –1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
- –ΕΦΕΔΡΕΙΑ (8U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

T.K.T.D. 2.2– 42U

- –1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –8 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (8U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –11 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (11U)
- –11 WIRE MANAGER (11U)
- –1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
- –ΕΦΕΔΡΕΙΑ (9U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

T.K.T.D. 4.1– 25U

- –1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (2U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (2U)
- –6 WIRE MANAGER (6U)
- –1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
- –ΕΦΕΔΡΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

K.K.T. 1.3– 2x42U

- –5 ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ IDC 110 ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ VOICE (5U)
- –10 ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ IDC 110 ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (10U)
- –4 ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ IDC 110 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ (4U)
- –2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (2U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Κ.Τ. (1U)
- –22 WIRE MANAGER (22U)
- –2 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (2U)
- –ΕΦΕΔΡΕΙΑ (16U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

T.K.T.D. 1.1– 25U

- –1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (1U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (2U)
- –5 WIRE MANAGER (6U)
- –1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
- –ΕΦΕΔΡΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

T.K.T.D. 1.2– 25U

- –1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (2U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –4 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (4U)
- –8 WIRE MANAGER (8U)
- –1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
- –ΕΦΕΔΡΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

T.K.T.D. 1.4– 25U

- –1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (1U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (2U)
- –5 WIRE MANAGER (5U)
- –1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
- –ΕΦΕΔΡΕΙΑ (3U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

T.K.T.D. 3.1– 42U

- –1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –8 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (8U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –12 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (12U)
- –11 WIRE MANAGER (11U)
- –1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
- –ΕΦΕΔΡΕΙΑ (8U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

T.K.T.D. 3.2– 42U

- –1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –8 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (8U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –12 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (12U)
- –11 WIRE MANAGER (11U)
- –1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
- –ΕΦΕΔΡΕΙΑ (8U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

T.K.T.D. 4.2– 25U

- –1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE (1U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ VOICE – DATA (2U)
- –5 WIRE MANAGER (6U)
- –1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (1U)
- –ΕΦΕΔΡΕΙΑ (4U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

K.K.D. 1.3– 2x42U

- –1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ 24 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 24 ΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ DATA (1U)
- –1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ 12 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ 12 ΙΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ DATA (1U)
- –7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ 24 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (7U)
- –1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕ 12 ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (1U)
- –6 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (6U)
- –2 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ DATA (2U)
- –1 PATCH PANEL ΤΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Κ.Τ. (1U)
- –19 WIRE MANAGER (19U)
- –2 ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ (2U)
- –ΕΦΕΔΡΕΙΑ (16U) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	18-09-2009	ΜΠΑ	ΓΠΟ	ΔΚ	ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΛΕΙΔΑ :



ΕΡΓΟ : ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Μεσογειων 487, Αγ. Παρασκευή, 153 42, ΑΘΗΝΑ/Τηλ. (01) 6016860-74 FAX (01) 6016875
e-mail: doxiadis@techlink.gr

LDK ΛΔΚ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΠ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 7, 113 61, ΑΘΗΝΑ/Τηλ. (01) 8629660 FAX (01) 8617681

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ : ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4/4

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/DATA

κωδικος εργου	ΔΗΕ/754	μεγεθος	Α0	ΚΛΙΜΑΚΑ	---
ΜΕΛΕΤΗ :	ονομα ΓΑΛ	ημερομηνια 03.04.00	υπογραφη	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	
ΣΧΕΔΙΑΣΗ :	ονομα ΤΖΙ	ημερομηνια 07.04.00	υπογραφη	κατηγορια TP	αριθμος σχεδιου 904, αναθεωρηση 01
ΕΛΕΓΧΟΣ :	ονομα ΓΑΛ	ημερομηνια 10.04.00	υπογραφη		

ΕΓΚΡΙΣΗ

Υπογραφη

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

COPYRIGHT OF LDK CONSULTANTS Ltd.

CADFILE: DHE_ETL904R0-GAL/TZI/100700-V14