

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
- ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΜΠΟΥΤΟΝ) ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
- C — ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ(CONTROL MODULE)
- I — ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ(ISOLATOR MODULE) ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
- M — ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ(MONITOR MODULE) ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
- ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕ ΦΛΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
- ΣΕΙΡΗΝΑ ΠΡΟΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ)
- ΣΕΙΡΗΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ)
- ΚΟΜΒΙΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ)
- S — ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ "STOP" ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
- ΚΚΜ-13(Α) — ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(FIRE DAMPER) ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ (Α) ΤΗΣ ΚΚΜ-13
- ΚΚΜ-13(Π) — ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(FIRE DAMPER) ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ (Π) ΤΗΣ ΚΚΜ-13
- ΑΝ-8 — ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(FIRE DAMPER) ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ - 8
- ΚΚΜ-5(Ν) — ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(FIRE DAMPER) ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΛΗΨΗΣ ΝΩΠΟΥ ΑΕΡΑ (Ν) ΤΗΣ ΚΚΜ-5
- (Α) — ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ LIYCY 3X1.5mm^2
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NYM 3X1.5mm^2
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NYM 4X1.5mm^2
- ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ NYM 2X1.5mm^2
- Ψ — ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΣΕ ΣΧΑΡΑ (ΕΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ) Ή ΚΑΡΦΩΤΟ Η'ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ DUROFLEX ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
- ΧΠΟ — ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ DUROFLEX
- ΕΤ — ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ CONDUR Ή ΣΕ ΣΧΑΡΑ (ΕΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ)
- ΕΟ — ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΕΜΦΑΝΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ ΣΕ ΣΧΑΡΑ (ΕΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ) Ή ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ CONDUR
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΥΡΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΥΡΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΟ ΤΟΙΧΟ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
- ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
- ΤΠΠ-1.2 — ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ) - ΒΡΟΧΟΥ 1 No 1.
- FS — ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΟΗΣ(FLOW SWITCH)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΣΧΑΡΩΝ ΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΣΧΕΔΙΩΝ "ΤΗΛΕΦΩΝΑ/DATA, ΡΟΛΟΓΙΑ"
2. ΤΑ MONITOR, ΤΑ CONTROL & ΤΑ ISOLATOR MODULES ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ & ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ), Ή ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΗ

ΑΝΑΘ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΛΕΙΔΑ:



ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 487, Αγ. Παρασκευή, 153 42, ΑΘΗΝΑ/Τηλ. (01) 6016860-74 FAX (01) 6016875
e-mail: doxiadis@techlink.gr
LDK ΛΔΚ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΠ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 7, 113 61, ΑΘΗΝΑ/Τηλ. (01) 8629660 FAX (01) 8617681

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

κωδικος εργου		ΔΗΕ/754	μεγεθος: A0	ΚΛΙΜΑΚΑ: ---
	ονομα	ημερομηνια	υπογραφη	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ:	ΓΑΛ	03.04.00		κατηγορια: ΠΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΤΖΙ	07.04.00		αριθμος σχεδιου: 901
ΕΛΕΓΧΟΣ:	ΓΑΛ	10.04.00		αναθεωρηση: 0

ΕΓΚΡΙΣΗ

Υπογραφη

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

COPYRIGHT OF LDK CONSULTANTS Ltd.

CADFILE: DHE_EPA901R0-GAL/TZI/100700-V14