

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ 4 (ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ

4.2-(1-2) ΛΟΒΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ 100 Α
4.2-(1-2) ΛΟΒΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ 50 Α
[9 ΛΟΒΟΣΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ]
4.10-(1-2) ΛΟΒΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ 100 Α
4.10-(1-2) ΛΟΒΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ 50 Α
[10 ΛΟΒΟΣΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΟΦΗΣ-ΕΙΣΟΔΟΥ]
4.12-(1-2) ΛΟΒΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ 100 Α
4.12-(1-2) ΛΟΒΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ 50 Α
[17 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ]
4.17-(1-2) ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΔΡΩΝ
4.17-(1-2) ΜΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
4.17-(1-2) ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
[18 ΧΩΡΟ ΥΨΙΚΑΘΟΡΙΣΗΣ]
4.18-(1-6) ΧΩΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΙΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΞΥΛΙΝΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΠΥΡΑΝΤΟΝ ΔΙΑΙΤΑΤΟΣΗ 200Χ60mm

ΘΕΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΣ ΣΤΗ ΦΕΤΑΟΡΟΘΗ ΣΕ ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ (ΕΑΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΞΕΔΙΑ) Η ΚΑΡΦΙΤΟ Η ΜΕΣΑ ΣΕ ΞΥΛΙΝΗ ΔΟΚΟ ΔΙΠΛΕΞ. ΑΝ ΠΡΟΕΤΑΙ ΓΙΑ ΦΕΤΑΟΡΘΗ ΑΠΟ ΓΥΡΟΣΑΝΙΔΑ

ΟΔΕΥΣΗ ΚΥΛΑΔΙΟΥ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡ ΚΟΝΔ ΜΕ ΓΑ ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΟΔΕΥΣΗ ΚΥΛΑΔΙΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΙΧΛΡΑ (ΑΝ ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ) Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΞΥΛΙΝΗ ΟΜΟΙΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ

ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΥΠΟΥ RJ45 UNSCREENED category 5

ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΥΠΟΥ RJ45 UNSCREENED category 5 ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΡΑΡΜΟ ΧΑΕΙΣΙΟ ΜΕ ΚΑΘΑΙ

ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΜΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΥΠΟΥ RJ45 UNSCREENED category 5

ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΜΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΥΠΟΥ RJ45 UNSCREENED category 5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΥΨΟΣ 1.50m ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΕ ΜΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΥΠΟΥ RJ45 UNSCREENED category 5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΕ ΥΨΟΣ 1.50m ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΟΜΕΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΕΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΟΚΤΑ ΑΝΤΙ ΕΞΙ (ΕΠΤΑ) ΑΓΩΓΩΝ RJ45 (ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΗ PATCH PANELS ΜΕ 24 ΥΠΟΔΟΧΕΣ RJ45 (ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ PATCH PANELS ΜΕ 10 ΥΠΟΔΟΧΕΣ RJ45) & 0P50" (30") ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΠΛΕΞ ΤΩΝ 50" (ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΛΩΝ 30") category 5 UNSCREENED ΚΑΙ BSC CONNECTORS ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ ΜΕ BSC CONNECTORS ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΗUBS ΤΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ & DATA ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ UTP category 5 UNSHIELDED Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΑΘΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΡΟΛΟΙ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟΙ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΛΕΤΤΩΝ

ΘΩΡΑΚΙΣΗ

ΘΕΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΟΛΟΙ "ΜΑΝΑ"

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 2Χ1 Sq.mm²

ΑΝΑΘ.	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ	ΞΕΔΙΑΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΣ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΣΠΟΥΔΩΝ 54, Χαλάνδρι, ΤΚ 15 231, ΑΘΗΝΑ, Τηλ. (30) 210 6893-74, Fax (30) 210 6893-75
e-mail: secretary@asp.gr

ΔΑΚΕ Ο ΔΑΚΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΟΔ. ΠΑΝΑΜΗΤΣΗ 1, ΤΚ 15 44, ΜΑΡΟΥΣΙ, Τηλ. (30) 210 6896-74, Fax (30) 210 6896-75

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ : ΚΑΤΟΨΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (γ' ορόφος)-ΤΜΗΜΑ Β

ΑΞΙΟΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ-ΤΗΛΕΦΩΝΑ/DATA-ΡΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ:	ΠΜΣ	ΣΧΕΔΙΑ:	ΑΗΕ/754
ΣΧΕΔΙΑΣΗ:	ΠΜΣ	ΣΧΕΔΙΑ:	04.04.00
ΕΛΕΓΧΟΣ:	ΜΠ	ΣΧΕΔΙΑ:	06.04.00

ΦΑΣΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 100 | ΦΥΛΛΟ: Α0 | ΑΡΙΘΜΟΣ: ΤΡ 5.02.0

ΕΓΚΡΙΣΗ: Υπογραφή

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣΗ

COPYRIGHT OF LSK CONSULTANTS Ltd.